

## ÁLLAPOTFELMÉRÉS, FOLYAMATLEÍRÁS

Készült: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok,  
Kossuth L. út 5.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:


- Átadó részéről: Kétpó Község Önkormányzata képviselőjében:  
Boldog István polgármester
- Átvevő részéről: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselőjében:  
Hajdú Gábor vezérigazgató


A felek 2013. október 31. napján vízi-közművek üzemeltetése tárgyában kötöttek Bérleti - Üzemeltetési Szerződést. Jelen melléklet a fenti szerződés mellékletét képezi.

Az állapotfelmérés és folyamatleírás eredményét a felek helyszíni bejárást követően szemrevételezés alapján műszaki becsléssel állapították meg..

Sorszám	Megnevezés	Állapot	Megjegyzés, Szükséges intézkedések
1.	Bekötővezeték	Jó	Időszakos karbantartást igényel.
2.	Vízvezeték-hálózat	Jó	Időszakos karbantartást igényel.
3.	Kút 2. sz.	Jó	Időszakos karbantartást igényel.
4.	Kút 1. sz.	Megfelelő	Felújításra szorul.
5.	Vízműtelep kezelőépület	Jó	Időnként felülvizsgálatot igényel.
6.	Tűzivíztároló	Jó	Karbantartást, tisztítást igényel.
7.	Víztorony	Jó	Karbantartást, tisztítást igényel.
8.	Víztároló medence	Jó	Időnként karbantartást igényel.
9.	Vízelosztó gerincvezeték		
10.	Házi bekötővezeték	Jó	Időszakos karbantartást igényel.
11.	Föld alatti tűzcsapok	Jó	Időszakos karbantartást igényel.
12.	Föld feletti tűzcsapok	Jó	Időszakos karbantartást igényel.
13.	Közkifolyók	Jó	Időnként karbantartást igényel.
14.	Klörgázadagoló	Jó	Időnként felülvizsgálatot igényel.
15.	Szivattyú Calpeda 323 NM 32/16 AE	Jó	Időnként karbantartást igényel.
16.	Szivattyú WU 808 DM	Jó	Időnként karbantartást igényel.

Kelt: 2013. október 31.

  
Tiszamenti Regionális Vízművek  
Zártkörűen működő Részvénytársaság  
képviselőjében eljár:  
**Hajdú Gábor**  
vezérigazgató

  
Kétpó Község Önkormányzata  
képviselőjében eljár:  
**Boldog István**  
polgármester

